



Referenz - Solaranlage

Standort	Degmarn
Gebäude	Wohngebäude 135 m ²
Anwendung	Trinkwasser
Bedarf	12kW / 150 Ltr./Tag
Kollektortyp	OPC 15 Herst. AMK-Solac AG
Anzahl / m²	2 Stk
Flächen	4,26 m ² Brutto / 5,0 m ² Absorber
Hydraulik	300 Ltr. Trinkwasserspeicher mit 1 Stk. Glattrohr-Solartauscher 1 Stk. Glattrohr-Heizungstauscher Gaskessel atmosphärisch
Prinzip	Solare Trinkwassererwärmung Indirekte Trinkwassernachheizung durch Gaskessel

